

Brandschutz-Checkliste für landwirtschaftliche Betriebe

OK	Maßnahmen	Mängel
<input type="radio"/>	Heu- und Strohlagerung im Freien erfolgt mit einem Mindestabstand von 25 Metern zu Gebäuden. Keine Zwischenlagerung an Gebäuden oder unter Vordächern!	
<input type="radio"/>	Sind Durchbrüche in Brandwänden nach Installationsarbeiten (Elektro, Gas, Heizung, Wasser) wieder ordnungsgemäß verschlossen worden?	
<input type="radio"/>	Feuerschutztüren sind gekennzeichnet und schließen von selbst?	
<input type="radio"/>	Die Feuerlöscher sind gut sichtbar und leicht zugänglich?	
<input type="radio"/>	Die Feuerlöscher werden mindestens alle 2 Jahre mit Datumsmarke gewartet?	
<input type="radio"/>	Die Hydranten im öffentlichen Raum und auf dem Hofgrundstück sind klar gekennzeichnet?	
<input type="radio"/>	Heizungen und sonstige Feuerungsanlagen werden einmal im Jahr gewartet?	
<input type="radio"/>	Heizräume werden nicht als Abstell- oder Trocknungsraum genutzt?	
<input type="radio"/>	Die elektrischen Anlagen werden einmal im Jahr überprüft?	
<input type="radio"/>	Im frisch eingelagerten Heu wird die Temperatur regelmäßig überprüft?	
<input type="radio"/>	Behälter mit brennbaren Gasen werden ordnungsgemäß gelagert?	
<input type="radio"/>	Die Zugangstüren zu Heu- und Strohlagern sowie zu Futtermittelkammern sind gut verschließbar?	
<input type="radio"/>	Mitarbeiter werden mit den Sicherheitsanweisungen bekannt gemacht?	
<input type="radio"/>	Ordnung und Sauberkeit ist gegeben?	